



COMMUNE DE LEYSIN
SERVICE DES TRAVAUX ET DES EAUX
1854 LEYSIN

QUALITE DES EAUX POTABLES COMMUNALES

Nom	Type	Zones de distribution	Dureté totale (°F)	PH	Calcium mg/l.	Magnésium mg/l.	Nitrate mg/l.	Chlorure mg/l.	Sodium mg/l.	Potassium mg/l.
Bryon	Source	<i>Feydey Chamois Prafandaz Les Fers Les Ars</i>	11.0	7.8	38.0	3.6	<1.0	Non décelé	0.6	<0.5
Coussy-Loudze	Source	<i>Grand-Hôtel Esserts Temeley Berneuse Kuklos</i>	15.3	7.7	45.0	9.8	1.5	<1.0	1.1	<0.5
Deux Rochers	Source	<i>Village Veyges Crettaz</i>	15.7	7.6	54.0	5.3	1.2	Non décelé	0.9	1.0

T : Valeur de tolérance L : Valeur limite M : Valeur directive

Normes : PH : M: 6.8 – 8.2 / Calcium : M: max. 200.0 / Magnésium : M: max 125.0 / Nitrate : T: max. 40.0 / Chlorure : M: max. 20.0 / Sodium : M: max. 20.0
Potassium : M: max. 5.0

Echelle de dureté totale :

(0 & 7) très douce / (7 & 15) douce / (15 & 22) moyennement dure / (22 & 32) assez dure / (32 & 42) dure / (42 et +) très dure